


UWAGI

- ROZDZIELNIA WYKONANA JAKO SZAFKA WOLNOSTOJĄCA O IP4X WYPOSAŻONA W DRZWI.
- ROZDZIELNICA I WYPOSAŻENIE PRODUKCJI EATON LUB RÓWNOWAŻNE JAKOŚCIOWO.
- UKŁAD SIECI TN-C-S Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA.
- WYPROWADZENIA PRZEWODÓW Z ROZDZIELNICY ORAZ WPROWADZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO OD GÓRY. POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE OBWODÓW WYKONAĆ ZA POMOCĄ LISTEW ZACISKOWYCH.
- ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE W ROZDZIELNICY, OBJĘTE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM OZNACZONE ZOSTAŁY KOLOREM CZERWONYM.

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V
PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ "IP"
DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

LEGENDA



elbes
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Elżbieta Bester
ul. Szybowcowa 22/30
54-130 Wrocław
pracownia projektowa
ul. Bystrzycka 69c/p.5A
54-215 Wrocław
tel. 071 339 04 49
elbes@biuro.wroclaw.pl

Obiekt: SP ZOZ DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. TADEUSZA MARCINIAKA WE WROCŁAWIU
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

Inwestor: "NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI" Sp. z o.o.
ul. Igiełna 13, 50-117 Wrocław

Temat: DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SZPITALNEJ DLA POTRZEB NOWEGO REZONANSU

Tytuł rysunku: Schemat ideowy rozdzielnic RG-2-0.1 (zasilanie klimatyzacji) Data: 09.2019

Autorzy	SPECJALNOŚĆ	Nr upraw.	Podpis
Projektant : mgr inż. Mariusz Kubiak	ELEKTRYCZNA	WKPI/0307/PWOE/04	
Współpracujący: mgr inż. Kamil Kempa	ELEKTRYCZNA		
Współpracujący: inż. Mateusz Bartkowiak	ELEKTRYCZNA		

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Zastrzegamy sobie prawo autorskie do tego rysunku. Rysunek ten nie może być kopiowany, powielany, ani udostępniany trzecim osobom bez naszej zgody. Każde nadużycie może grozić wszczęciem postępowania cywilno - karnego.

Skala: -:-

Nr rysunku: IE-5