

LEGENDA:

- istniejąca instalacja CH
- projektowana instalacja CH (zakres dostawcy urządzeń)
- ch-2xDN50 średnica instalacji CH
- zawór odcinający

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
2. Przewody instalacji CH należy wykonać z rur PVC-U.
3. Przewody instalacji CH prowadzić nad istniejącymi rurami, montować do istn. podpór.
4. Przewody i armaturę instalacji CH zaizolować otuliną z kauczuku o grubości zgodnie z tabelą, w płaszczu z blachy ocynkowanej.

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych		
Średnica nominalna rury	Przewód montowany pionowo	Przewód montowany inaczej
DN10 do DN20	2,0m	1,5m
DN25	2,9m	2,2m
DN32	3,4m	2,6m
DN40	3,9m	3,0m
DN50	4,6m	3,5m
DN65	4,9m	3,8m
DN80	5,2m	4,0m
>= DN100	5,9m	4,5m
Na przewodach pionowych należy montować nie mniej niż jedną podporę na każdą kondygnację.		

elbes
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Elżbieta Bester
ul. Szybowcowa 22/30
54-130 Wrocław

pracownia projektowa
ul. Bystrzycka 69c/p.5A
54-215 Wrocław
tel. 071 339 04 49
elbes@biuro.wroclaw.pl

Obiekt	SP ZOZ DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. TADEUSZA MARCINIAKA WE WROCŁAWIU ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
Inwestor	"NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI" Sp. z o.o. ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław
Temat:	DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SZPITALNEJ DLA POTRZEB NOWEGO REZONANSU
Tytuł rysunku: Rzut dachu - agregaty chłodnicze.	Data: 08.2019

Autorzy	SPECJALNOŚĆ	Nr upraw.	Podpis
Projektant : mgr inż. Elżbieta Bester	SANITARNA	116/79/WBPP	
Sprawdzający: mgr inż. Agata Podgórni	SANITARNA	248/02/DUW	

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Zastrzegamy sobie prawo autorskie do tego rysunku. Rysunek ten nie może być kopiowany, powielany, ani udostępniany trzecim osobom bez naszej zgody. Każde nadużycie może grozić wszczęciem postępowania cywilno - karnego.

Skala: 1:50

Nr rysunku: KLM-4