



- LEGENDA:
- istniejąca instalacja skroplin

projektowana instalacja skroplin

istniejąca instalacja kanalizacji
- WRch1

węzeł regulacyjny CH rezonansu magnetycznego wg schematu

P.POŻ.

przejście pożarowe, wykonać zgodnie z częścią opisową projektu
- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.

2. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą. Otwory wypełnić masą uszczelniającą oraz opaską ogniochronną.

3. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej EI ścian i stropów tego pomieszczenia.

4. Przewody instalacji kanalizacji prowadzone pod stropem piwnicy wykonać z żeliwa, podłączenie do pionu przez ścianę z rur PP. Skropliny wykonać z rur PP.

5. Przewody mocować do konstrukcji stropów lub ścian przy pomocy zawiesi systemowych.

6. Instalację skroplin zasyfonować.

<div><div>elbes</div><div>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe</div><div>Elżbieta Bester</div><div>ul. Szybowcowa 22/30</div><div>54-130 Wrocław</div></div> <div><div>pracownia projektowa</div><div>ul. Bystrzycka 69c/p.5A</div><div>54-215 Wrocław</div><div>tel. 071 339 04 49</div><div>elbes@biuro.wroclaw.pl</div></div>			
Obiekt		SP ZOZ DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. TADEUSZA MARCINIAKA WE WROCŁAWIU ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław	
Inwestor		"NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI" Sp. z o.o. ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław	
Temat:		DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SZPITALNEJ DLA POTRZEB NOWEGO REZONANSU	
Tytuł rysunku Instalacja wod-kan.			Data 08.2019
Autorzy	SPECJALNOŚĆ	Nr upraw.	Podpis
Projektant : mgr inż. Elżbieta Bester	SANITARNA	116/79/WBPP	
Sprawdzający: mgr inż. Agata Podgórn	SANITARNA	248/02/DUW	
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY			
Zastrzegamy sobie prawo autorskie do tego rysunku. Rysunek ten nie może być kopiowany, powielany, ani udostępniany trzecim osobom bez naszej zgody. Każde nadużycie może grozić wszczęciem postępowania cywilno - karnego.		Skala 1:50	Nr rysunku KLM-3