



**ZAPROSZENIE
do składania ofert
na wykonanie prac przygotowawczych pod montaż drzwi przesuwnych otwieranych
automatycznie
(Zapytanie ofertowe)**

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000 zł.

I. Zamawiający:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 00632038, tel. 71 306 44 69, faks 71 306 48 67, email do szpitala: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia. CPV 45000000-7

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac przygotowawczych pod montaż drzwi przesuwnych otwieranych automatycznie. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona prace budowlano- instalacyjne, które pozwolą na zamontowanie drzwi przesuwnych.

Szczegółowy opis Przedmiotu umowy zawiera „Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy” i „Załącznik nr 2 – dane dot. drzwi przesuwnych”.

III. Wymagania Zamawiającego w stosunku do oferentów:

Zamawiający wymaga, aby:

1. Oferent w cenie ryczałtowej usługi skalkulował czynności związane z wykonaniem całości przedmiotu umowy tj. prace przygotowawcze, doprowadzenie instalacji elektrycznych i SSP do wskazanych miejsc, wykonanie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej zrealizowane prace, prace wykończeniowe, dojazd do siedziby Zamawiającego i inne koszty wynikające z kompleksowej usługi wymaganej przez Zamawiającego dla wykonania przedmiotu umowy.
2. Oferent posiadał koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.
3. Pracownicy oferenta realizujący prace posiadali ważne uprawnienia SEP E oraz D do 1 kV
4. Pracownicy oferenta posiadali aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP
5. Pracownicy oferenta realizujący prace budowlano-instalacyjne zatrudnieni byli na umowę o pracę
6. Oferent posiadał polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1.000.000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności i posiadania mienia z włączeniem odpowiedzialności za szkody w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu i powstałe po wykonaniu prac lub usługi wraz z potwierdzeniem składki
7. Przedmiot umowy należy zrealizować do 45 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

IV. Wykaz wymaganych dokumentów od Wykonawcy:

1. Wypełniony druk „OFERTA WYKONAWCY”.
2. Aktualny wpis właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
3. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu p. nr 3, 4 i 5 z Działu III.
4. Dokument potwierdzający posiadanie koncesji MSWiA o której mowa w Dziale III p. 2.
5. Dokument potwierdzający lub kserokopia posiadanej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w Dziale III p. 8.





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. treści Zapytania Ofertowego e-mailem na adres: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę cenową wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej (podpisane skany dokumentów) na adres email: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl w terminie do dnia **28 kwietnia 2025 r. do godz. 10:00** z dopiskiem w tytule e-maila: „Prace przygotowawcze pod montaż drzwi przesuwanych otwieranych automatycznie”. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w formie papierowej w sekretariacie Zamawiającego pokój 1900 I piętro - Administracja w terminie wyznaczonym jak wyżej.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie złożenie przez Wykonawcę lub mimo wezwania nie uzupełnienie w wymaganym terminie tych dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.
9. Złożenie oferty nie spełniającej wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożenie ofert na formularzach niezgodnych ze wzorami udostępnionymi przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

VIII. Termin związania ofertą :

Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IX. Kryterium

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną oferty.

X. Informacje dot. unieważnienia postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
2. Od podjętej decyzji przez Zamawiającego dot. rozstrzygnięcia nie przysługuje Oferentowi odwołanie.
3. Wszelkie pisma składane przez Oferentów mające charakter odwołania do rozstrzygnięcia pozostaną bez rozpatrzenia.
4. Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP Szpitala informację o rozstrzygnięciu postępowania.

.....



**DOLNY
ŚLĄSK**



Opis przedmiotu umowy

1. DOSTOSOWANIE OTWORÓW POD MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH I NAPĘDÓW:

- wzmocnienie ścian z konstrukcji GK w sposób odpowiedni do wymiaru i wagi skrzydeł drzwi i napędów przy użyciu materiałów wymaganych przez producenta drzwi GEZE – realizacja w uzgodnieniu z producentem i dostawcą drzwi
- wykonanie części zabudów z płyt GK w celu pomniejszenia otworów drzwi – w uzgodnieniu z dostawcą drzwi przesuwnych
- montaż dodatkowych okładzin ściennych – kafle w nawiązaniu do istniejących, wykładziny
- uzupełnienie tynków gipsowych, obróbka na gotowo z przygotowaniem pod malowanie
- malowanie powierzchni ścian w nawiązaniu do istniejących kolorów

2. OKABLOWANIE (DOPROWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SSP)

- przygotowanie okablowania sterowania i obsługi dla napędów w ścianach w zakresie prawidłowego użytkowania napędów drzwi w uzgodnieniu z Zamawiającym i dostawcą drzwi i napędów
- doprowadzenie przewodu zasilania 230V do zasilania napędów z rozdzielni elektrycznej (lokalizacja do ustalenia z Zamawiającym) na osobnych obwodach i zabezpieczeniach do każdej z lokalizacji
- zabezpieczenie przejść kablowych przez strefy ppoż do klasy danej przegrody, przez którą prowadzony jest obwód
- doprowadzenie sterowania z sygnalizacji SSP z miejsc ustalonych z zarządcą systemu w odniesieniu do norm w zakresie wykonania okablowania, programowanie centrali, testy współdziałania po wykonaniu instalacji potwierdzone protokołem z zarządcą

3. WYKONANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej wpięcie do systemu SSP drzwi przesuwnych oraz w zakresie wykonanej instalacji elektrycznej. Z zakresu systemu SSP należy w szczególności:

- wykonać rzut sygnalizacji systemu pożarowego dla każdego z drzwi (rzuty przedstawiające schemat podłączenia każdego z drzwi do systemu sygnalizacji pożarowej)
- zaktualizować obowiązującą matrycę sterową w oparciu o wykonane schematy podłączeń drzwi do SSP
- wykonać tabelę adresacji modułów
- dodatkowo wykonać opis zrealizowanych czynności będący uzupełnieniem niezbędnych informacji, służących do aktualizacji obowiązujących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Obiektu Szpitalnego oraz scenariusza pożarowego

