



Wrocław, 29.08.2025 r.

**ZAPROSZENIE
do składania ofert**

**na wykonanie usługi rocznego przeglądu serwisowego stacji uzdatniania wody wraz z wymianą
złóż dla potrzeb Centralnej Sterylizacji i Bloku Operacyjnego
(Zapytanie ofertowe)**

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000 zł.

I. Zamawiający:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 00632038, tel. 713064469, faks 713064867, email do szpitala: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia CPV65130000-3

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania rocznego przeglądu serwisowego stacji uzdatniania wody wraz z wymianą złóż dla potrzeb Centralnej Sterylizacji i Bloku Operacyjnego.

Usługa podzielona jest na dwa zadania według rodzaju urządzeń, tj:

Zadanie 1) Centralna Sterylizacja:

- Wykonanie rocznego przeglądu SUW wraz z kontrolą poprawności działania urządzeń SUW oraz kalibracją miernika przewodności
- Wykonanie dezynfekcji filtracji wstępnej wraz z odwróconą osmozą, zbiornikiem wody uzdatnionej, układem podnoszenia ciśnienia i pętlą wody demi
- Wymiana złóż filtrów i zmiękczaczy, wymiana wkładów filtrów
- Chemiczne czyszczenie membran w RO
- Środki chemiczne, dezynfekujące wraz z testami

Zadanie 2) Blok Operacyjny:

- Wymiana wkładu filtra osłonowego
- Roczny przegląd zmiękczacza, czyszczenie i konserwacja
- Sprawdzenie poprawności działania systemu zmiękczenia
- Dokonanie stosownych nastaw i regulacji

Szczegółowy wykaz czynności do wykonania znajduje się w załączniku nr 1 do umowy „Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz czynności serwisowych”.

III. Wymagania Zamawiającego w stosunku do oferentów:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w cenie usługi skalkulował czynności związane z serwisowaniem urządzeń, wymianą części zamiennych, dojazdem, inne koszty wynikające z kompleksowej usługi wymaganej przez Zamawiającego dla danego typu urządzeń.
2. Osoba wyznaczona do dokonania czynności serwisowych winna posiadać co najmniej 3 letni staż pracy przy obsłudze serwisowej urządzeń stacji uzdatniania wody

IV. Wykaz wymaganych dokumentów od Wykonawcy:

1. Wypełniony druk „OFERTA WYKONAWCY” ze wskazaniem zadań wchodzących w zakres oferowanej usługi.
2. Aktualny wpis właściwego rejestru, upoważniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).





3. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych 3 lat stażu pracy przy obsłudze serwisowej urządzeń stacji uzdatniania wody

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. treści Zapytania Ofertowego emailiem na adres: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl lub j.jarosz@szpital-marciniak.wroclaw.pl najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę cenową wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej (podpisane skany dokumentów) na adres email: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl oraz j.jarosz@szpital-marciniak.wroclaw.pl w terminie do dnia **5 września 2025 r. do godz. 10:00** z dopiskiem w tytule e-maila: „Usługa serwisowa rocznego przeglądu stacji uzdatniania wody”

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w formie papierowej w sekretariacie Zamawiającego pokój 1900 I piętro - Administracja w terminie wyznaczonym jak wyżej.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne części zadań.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie złożenie przez Wykonawcę lub mimo wezwania nie uzupełnienie w wymaganym terminie tych dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.
9. Złożenie oferty niespełniającej wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożenie ofert na formularzach niezgodnych ze wzorami udostępnionymi przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

VIII. Termin związania ofertą :

Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IX. Kryterium

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną oferty dla każdego z opisanych zadań.

X. Informacje dot. unieważnienia postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
2. Od podjętej decyzji przez Zamawiającego dot. rozstrzygnięcia nie przysługuje Oferentowi odwołanie.
3. Wszelkie pisma składane przez Oferentów mające charakter odwołania do rozstrzygnięcia pozostaną bez rozpatrzenia.
4. Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP Szpitala informację o rozstrzygnięciu postępowania.

.....





Szczegółowy wykaz czynności serwisowych

ZADANIE NR 1

Centralna Sterylizacja:

- Kompletne złoże filtra węglowego z dostawą
- Kompletne złoże filtra EMIXBED z dostawą
- Kompletne złoże filtra odżelaziającego z dostawą
- Kompletne złoże do dwóch zmiękczaczy wraz z dostawą
- Wkład filtra osłonowego do RO
- Wkład filtra oddechowego
- Promiennik lampy UV
- Środki chemiczne, dezynfekujące wraz z testami
- Wymiana w/w złożeń, wkładów i promiennika
- Chemiczne czyszczenie membran w RO
- Wykonanie rocznego przeglądu SUW wraz z kontrolą poprawności działania urządzeń SUW oraz - kalibracją miernika przewodności
- Wykonanie dezynfekcji filtracji wstępnej wraz z odwróconą osmozą, zbiornikiem wody uzdatnionej, układem podnoszenia ciśnienia i pętlą wody demi

ZADANIE NR 2

Blok Operacyjny:

- Wkład filtra osłonowego
- Roczny przegląd stacji zmiękczacza
 - . wymiana w/w wkładu
 - . czyszczenie i konserwacja sitka inżektora
 - . czyszczenie i konserwacja inżektora solanki
 - . czyszczenie i konserwacja ogranicznika przepływu, płukania wstecznego
 - . czyszczenie i konserwacja zaworu stopowego solanki
 - . czyszczenie i konserwacja dystrybutora dolnego
 - . czyszczenie i konserwacja dystrybutora górnego
 - . sprawdzenie poprawności działania systemu zmiękczenia
- dokonanie stosownych nastaw i regulacji